

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



CLARIFICARE

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI	
Nr. înregistrare	10057
Data intrare/ieșire	25/04/2019

La invitația de participare nr. 9554 din data de 22.04.2019, privind achiziția de **“Aparate de aer condiționat”**, facem următoarea clarificare:

În caietul de sarcini, din cauza unei erori de tehnoredactare au fost solicitate caracteristici eronate pentru **Aparat de aer condiționat duct – 76000 BTU**.

Se modifică caracteristicile de la pozitia 3.3.1.5. –

<i>În loc de :</i>	<i>Se va citi :</i>
<p>CARACTERISTICI GENERALE Suprafata de montare : Plafon Capacitate de racire : 27 KW Capacitate de incalzire : 30 KW Tip compresor : Inverter Agent de racire R410a Kit instalare inclus : 15 m EFICIENTA ENERGETICA Coeficient SEER* : 5,1 Coeficient SCOP* : 3,4 Eficienta energetica racire : A+ Eficienta energetica incalzire : A UNITATE INTERNA Tip filtru : Anti-praf Functii climatizare : Dezumidificare Ventilatie Incalzire Racire Regim de functionare Incalzire $-15 \square \leq T \leq 20 \square$ Racire : $-10 \square \leq T \leq 40 \square$ Functii speciale Programare Functie “Mute” Functie Turbo Autodezghetare Nivel de zgomot UI Maxim 60 dB</p>	<p>CARACTERISTICI GENERALE Suprafata de montare : Plafon Capacitate de racire nominala : 19 KW Capacitate de racire maxima : 22 KW Capacitate de incalzire nominala : 22 KW Capacitate de incalzire maxima : 25 KW Tip compresor : Inverter Agent de racire R410a Kit instalare inclus : 15 m EFICIENTA ENERGETICA Coeficient SEER* : 3,10 Coeficient SCOP* : 3,40 Eficienta energetica racire : A+ Eficienta energetica incalzire : A UNITATE INTERNA Tip filtru : Anti-praf Functii climatizare : Dezumidificare Ventilatie Incalzire Racire Regim de functionare Incalzire $-15 \square \leq T \leq 20 \square$ Racire : $-15 \square \leq T \leq 40 \square$ Functii speciale Programare Functie “Mute” Functie Turbo Autodezghetare Nivel de zgomot UI Maxim 60 dB</p>

Celelalte condiții din documentație rămân neschimbate

Întocmit,

Ec. Drăgan Mihaela