

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII**  
**UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI**



UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALATI	
Nr. înregistrare	2264
Data intrare/iesire	030220

**Răspuns la solicitare de clarificari**

La invitatia de participare nr.2389/30.01.2020 privind achiziția de „Servicii de mentenanță, reparații și întreținere pentru sistemul de detecție semnalizare și alarmare la incendiu” au fost solicitate următoarele clarificări:

**Întrebarea 1:**

„Urmare a anuntului publicat in SICAP cu nr. ADV1127739 prin care intentionati achizitionarea de „Servicii de mentenanță, reparații și întreținere pentru sistemul de detecție semnalizare și alarmare la incendiu” , în vederea elaborarii unei oferte financiare cât mai corecte va rugam sa ne specificati tipul sistemelor de detectare ( centrala conventionala sau adresabila) și numărul de componente ale sistemului (detectori, butoni, sirene).”

**Răspunsul 1:**

Tipul sistemelor de detectare și numărul de componente ale sistemelor sunt:

1. Corp L, str. Domnească nr.111 - Centrală de incendiu convențională BENTEL J 408
  - detectori de fum – 8 buc.
  - sirene de alarmare - 1
  - butoane de incendiu - 1
2. Locuință experimentală cu sistem de trigenerare, str. Domnească nr.155, Centrală de incendiu convențională SIEMENS FC 2020
  - detector de de fum - 9
  - sirene de alarmare – 3
  - butoane de incendiu – 3
3. Sediul Universității, str. Domnească nr.47 – Instalație INIM ABILITY
  - Sistemul este format din doi detectori de fum conectați la centrala de avertizare efracție care protejează spațiul „Sala POSDRU”.
4. Cămin A, str. Parcului nr.4 – Centrală detecție incendiu adresabilă cu 2 bucle SMART LOOP 2080G.



- detector adresabil de fum și temperatură ED300 – 10 buc.
- soclu detectori EB0010 – 10 buc.
- buton manual adresabil EC0020 – 2 buc.
- sirenă de interior cu flash ES0020RE – 1 buc.
- sirenă de exterior cu flash IVY-R – 1buc.

**Întrebarea 2:**

Referitor la achiziția "Servicii de mentenanță, reparații și întreținere pentru sistemul de detecție semnalizare și alarmare la incendiu" va rugăm date suplimentare despre sisteme:

- nr de elemente din fiecare instalație
- tipul de E.C.S.
- exista proiecte tehnice, registru de control?

**Răspunsul 2:**

Tipul și elementele pentru fiecare instalație le-am enumerat la răspunsul nr.1.  
Exista proiecte tehnice și registre de control.

Administrator de patrimoniu – Ing. Iulian Cătălin Paraipan

Administrator de patrimoniu – Ing. Mihaela Drăgan