

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARE

La invitația de participare nr. 14495 din data de 02.06.2025, privind achiziția de „Servicii de verificare, intretinere, reparatii, revizii tehnice si interventii la aparate de aer conditionat”, a fost solicitată următoarea clarificare:

1) Solicitare:

Care este starea de funcționare a aparatelor de aer condiționat la acest moment și dacă au avut probleme, de ce natură au fost acestea ?


Răspuns:

Nr	DENUMIRE ECHIPAMENT	Capacitate răcire	Probleme tehnice
1	YAMATO, D-48	48.000 BTU	Reparat pori compresor
2	T-KLIMA, TK-COU-60HZVR1	54.000 BTU	Schimbare rulment ventilator unitate externă și înlocuire componente modul electronic
3	HYUNDAI, HOE30U-55HFN8-R(GA)	60.000 BTU	Fără probleme
4	HTW, HTWMOUA96HD1N1R	95.000 BTU	Fără probleme

Ultima întreținere a fost făcută în iunie 2024 pentru toate aparatele de aer condiționat. De atunci au mai fost făcute curățări/ desprăfuiți ale unităților externe de câte ori a fost necesar.

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. habilitat Marian BARB



Beneficiar,

Ing. Robert ROMĂȘCU

